


पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल


नाला क्र.: 51								
शास्त्री नगर झोपडपट्टी भागातील नाला (साखळी क्र. 00 ते 170 मी.)								
नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र			साखळी क्र. 00 ते 170 = हेक्टर					
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम पाऊस			141 मि.मी./दिवस (सोलापूर शहर)					
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम पाऊस			26 ते 29 मि.मी./ताशी (सोलापूर शहर)					
नाल्याच्या क्षेत्रात जमा होणारे पाणी			साखळी क्र. 00 ते 170 = CuM/Sec.					
नाल्याच्या उद्भवापासून ते नाल्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाताना डावीकडील बाजू								
अ. क्र.	साखळी क्रमांक	लगतच्या मालमताधारकाचे नाव	महसूल रेकॉर्ड क्र. (गट / सर्व्हे क्र.)	बांधकाम परवानगी आणि नगररचना मंजूरीची स्थिती	नाल्याच्या प्रवाहातील अडथळ्याचे वर्णन	बाधित/ अतिक्रमित क्षेत्र (लांबीXरुंदी =क्षेत्र चौ.मी)	उपाययोजना	
1	00 ते 170	शास्त्री नगर झोपडपट्टी	T.P. 3, F.P. No. 24	-	निरंक	-	साखळी क्र:-00 ते 170 1.20 M DIA. PIPE IN SINGLE -ROWS	<u>अलाईनमेंट-1</u> प्रस्तुत ठिकाणी झोपडपट्टीच्या सखल भागातील पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी सद्यस्थितीत 450 mm व्यासाची आर.सी.सी. पाईप टाकण्यात आलेली असून सदरील पाईप नाला क्र. 45 शास्त्री नगर (साखळी क्र. 480) याठिकाणी मुख्य नाल्याला जोडण्यात आलेला आहे. <u>अलाईनमेंट-2</u> तसेच प्रस्तुत ठिकाणी शास्त्री नगर झोपडपट्टीच्या बाजूस असलेल्या खाणीमधून वाहणाऱ्या पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी 1200 mm व्यासाची आर.सी.सी. पाईप टाकण्याची आवश्यकता असून सदरील पाईप नाला क्र. 45 शास्त्री नगर (साखळी क्र. 480) याठिकाणी मुख्य नाल्याला जोडणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत येथे पाण्याचा निचरा करणेसाठी कोणतीही उपाययोजना करणेची आवश्यकता नाही.

टीप :- 1) मा. उपसंचालक, नगररचना सो.म.पा. विभागाच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली विकास योजना कक्षाने उपलब्ध करून दिलेले टोपोशीट आणि गाव नकाशे मोझॅक (एकत्रित) केले गेले आहेत आणि त्याद्वारे बेस मॅप तयार करण्यात आला आहे. टोपोशीट आणि गाव नकाशांमध्ये नाल्यांची ठिकाणे आढळलेली आहे. तसेच प्रकल्प सल्लागारांनी केलेले टोटल स्टेशन सर्व्हेक्षण व नगररचना विभागाने केलेले ड्रोन व्हिडिओग्राफी याच्या आधारे नाल्याचे सीमांकन नकाशावर दाखवले आहे. संबंधित ड्रोनमधील नाले दर्शविणारे ड्रोननिहाय नकाशे तयार करण्यात आले असून प्रत्यक्ष साइट पडताळणीसाठी संबंधित ड्रोन अधिकार्यांना सादर केलेला आहेत. विद्यमान नाल्यांचे प्रवाहामधील बदल, अडथळा आणि अतिक्रमणे याबाबत सविस्तर अहवाल संबंधित ड्रोन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेला आहे आणि त्यानुसार नगररचना विभागाला प्रस्तुत विचलन (Deviation) विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कळविले आहे.


2) संबंधित ड्रोन अधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि भूमी व मालमत्ता विभाग सल्लागार यांनी, त्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली आहे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार बरोबर असल्याचे आढळले आहे आणि त्याचे पुष्टीकरण म्हणून खाली स्वाक्षरी करत आहे.


श्रीमाला गायकवाड


(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


श्रीरंग नादरगी


(सहा अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


शकील शेख


(सहा अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


राधवेंद्र गायधनकर

(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


एस. सी. तुपदोळकर

नगर भूमापन तज्ञ,
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


चंद्रकांत गुंडे

एन.डी.युरोसेफ कन्सल्टंट

पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल

नाला क्र.: 51

शास्त्री नगर झोपडपट्टी भागातील नाला (साखळी क्र. 00 ते 170 मी.)


नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र	साखळी क्र. 00 ते 170 = हेक्टर
हवामान स्वात्कांकडून प्राप्त महत्तम पाऊस	141 मि.मी./दिवस (सोलापूर शहर)
हवामान स्वात्कांकडून प्राप्त महत्तम पाऊस	26 ते 29 मि.मी./ताशी (सोलापूर शहर)
नाल्याच्या क्षेत्रात जमा होणारे पाणी	साखळी क्र. 00 ते 170 = CuM/Sec.

नाल्याच्या उद्भवापासून ते नाल्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाताना डावीकडील बाजू

अ. क्र.	साखळी क्रमांक	लगतच्या मालमत्ताधारकाचे नाव	महसूल रेकॉर्ड क्र. (गट / सर्व्हे क्र.)	बांधकाम परवानगी आणि नगररचना मंजूरीची स्थिती	नाल्याच्या प्रवाहातील अडथळ्याचे वर्णन	बाधित/ अतिक्रमित क्षेत्र (लांबीXरुंदी = क्षेत्र चौ.मी)	उपाययोजना
1	00 ते 170	शास्त्री नगर झोपडपट्टी	T.P. 3, F.P. No. 24	-	निरंक	-	अलाईनमेंट-1 प्रस्तुत ठिकाणी झोपडपट्टीच्या सखल भागातील पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी सद्यस्थितीत 450 mm व्यासाची आर.सी.सी. पाईप टाकण्यात आलेली असून सदरील पाईप नाला क्र. 45 शास्त्री नगर (साखळी क्र. 480) याठिकाणी मुख्य नाल्याला जोडण्यात आलेला आहे. अलाईनमेंट-2 तसेच प्रस्तुत ठिकाणी शास्त्री नगर झोपडपट्टीच्या बाजूस असलेल्या खाणीमधून वाहणाऱ्या पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी 1200 mm व्यासाची आर.सी.सी. पाईप टाकण्याची आवश्यकता असून सदरील पाईप नाला क्र. 45 शास्त्री नगर (साखळी क्र. 480) याठिकाणी मुख्य नाल्याला जोडणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत येथे पाण्याचा निचरा करणेसाठी कोणतीही उपाययोजना करणेची आवश्यकता नाही.


टीप :- 1) मा. उपसंचालक, नगररचना सो.म.पा. विभागाच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली विकास योजना कक्षाने उपलब्ध करून दिलेले टोपोशीट आणि गाव नकाशे मोझॅक (एकत्रित) केले गेले आहेत आणि त्याद्वारे बेस मॅप तयार करण्यात आला आहे. टोपोशीट आणि गाव नकाशांमध्ये नाल्यांची ठिकाणे आढळलेली आहे. तसेच प्रकल्प सल्लागारांनी केलेले टोटल स्टेशन सर्व्हेक्षण व नगररचना विभागाने केलेले ड्रोन व्हिडिओग्राफी याच्या आधारे नाल्याचे सीमांकन नकाशावर दाखवले आहे. संबंधित ड्रोनमधील नाले दर्शविणारे ड्रोननिहाय नकाशे तयार करण्यात आले असून प्रत्यक्ष साइट पडताळणीसाठी संबंधित ड्रोन अधिकार्यांना सादर केलेला आहेत. विद्यमान नाल्यांचे प्रवाहामधील बदल, अडथळा आणि अतिक्रमणे याबाबत सविस्तर अहवाल संबंधित ड्रोन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेला आहे आणि त्यानुसार नगररचना विभागाला प्रस्तुत विचलन (Deviation) विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कळविले आहे.

2) संबंधित ड्रोन अधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि भूमी व मालमत्ता विभाग सल्लागार यांनी, त्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली आहे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार बरोबर असल्याचे आढळले आहे आणि त्याचे पुष्टीकरण म्हणून खाली स्वाक्षरी करत आहे.




श्रीमाला गायकवाड

(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर




श्रीरंग नादरगी

(सहा अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर




शकील शेश

(सहा अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर




राधेयेंद्र गायधनकर

(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर



एस. बी. वृषदोळकर

नगर भूमापन तज्ञ,
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर



चंद्रकांत गुंडे

एनव्हायरीसेफ कन्सल्टंट

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल
नाला क्र.: 51 - शास्त्री नगर झोपडपट्टी भागातील नाला (साखळी क्र. 00 ते 170 मी.)



S.N. Gaitonde

श्रीमाला गायकवाड
(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Rajiv

श्रीरंग नांदरगी
(सहा अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Rajiv

शकील शेख
(सहा अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

R. S. Patil

राघवेंद्र गायधनकर
(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 8)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


Rajiv

एस. बी. तुपदोळकर
नगर भूमापन तज्ञ
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Rajiv

चंद्रकांत गुंडे
एनव्हायरोसुफ कन्सल्टंट

NALLA NO 51- SHASRTI NAGAR NALLA



RCC CHAMBER DETAILS FOR ALIGNMENT 1 CH - 00 TO 180M
RCC CHAMBER DETAILS FOR ALIGNMENT 2 CH - 00 TO 56M
RCC CHAMBER DETAILS FOR ALIGNMENT 3 CH - 00 TO 186M

S.M. Gaikeed

Shrimala Gaikwad
(J.E., Zone Office No. 8)
Solapur Municipal Corporation, Solapur


Shakil Shaikh
(A.E., Building Permission / Town Planning)
Solapur Municipal Corporation, Solapur

Rangpur

Shrirang Nadargi
(A.E., Zone Office No. 8)
Solapur Municipal Corporation, Solapur

Raghvendra Gaydhankar
(Z.O., Zone Office No. 8)
Solapur Municipal Corporation, Solapur

S. B. Tapdolkar
City Survey Expert,
Solapur Municipal Corporation, Solapur


Chandrakant Gunde
Envirosafe Consultant

NALA No. 51 - DP OVER LAY PLAN



S.M. Gaurbarkar

श्रीमाला गायकवाड
कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.8
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Rajendra

श्रीरंग नादरणी
सहा. अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.8
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Bhaskar 18/12/25
शुक्ल शेष

सहा. अभियंता, बांधकाम परवानगी/नगर रचना
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

R.K. Bhalhankar


विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र.8
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Aswini


एस. बी. लूपदोळकर
नगर भूसापन तज्ञ
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Chandrakant

चंद्रकांत गंडे
एनव्हायरनमेंटल इंजिनियर, सोलापूर



SCALE: 1:2500



NALA No. 51 - DP OVER LAY PLAN



M. Gaidwad
 श्रीमाला गायकवाड
 कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.8
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Rangrao
 श्रीरंग मादरगी
 सहा. अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.8
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Bhaskar
 PS, SS & PG
 शेकील शेख
 सहा. अभियंता, बांधकाम/सुरवाणी/नगर रचना
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

R. S. S. K. K.
 राधकृष्ण गोखलेकर
 विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र.8
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Pratik
 एस. बी. तूपदोकर
 नगर भूमापन तज्ञ
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

Santosh
 चंद्रकांत गुंडे
 नगर आयरोसेफ कन्सल्टंट, सोलापूर

